


PROJEKT PROJECT SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽI PIONIERSKA 8 - 10, 831 02 BRATISLAVA BRATISLAVA - NOVÉ MESTO		
REVÍZIA REVISION	POPIS DESCRIPTION	DÁTUM DATE

VYPRACOVAL / DRAWN BY		PODPIS / SIGNATURE		ZODP. PROJEKTANT / RESPOS. DESIGNER		PODPIS / SIGNATURE	
				FILIP ULIČNÝ			
PROJEKTANT / SPRACOVATEĽ PROFESNEJ ČASTI PLANNER				VOLTCONTROL s.r.o. BUDATÍNSKA 3230/16 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA 851 04 tel: +421 917 320 417			
NÁZOV DOKUMENTU DOCUMENT DESCRIPTION							
Rozvádzač_RGxxx						VÝKRES č. No. OF DRAWING	
						00116	
FORMÁT FORMAT		1x A4 210 X 297		MIERKA SCALE		DÁTUM DATE	
				1: 1		28.02.2024	
EL. NÁZOV DOKUMENTU ELECTRONIC DOCUMENT TITLE							
2024_004_GAR_VTK_RPD_00116_00_Rozvádzač_RGxxx							
ZDROJOVÝ SÚBOR / SOURCE FILE2024_004_GAR_VTK_RPD_00116_00_ROZVÁDZAČ_RGXXX (1).DWG							
INFORMAČNÉ ČÍSLO INFORMATION NUMBER		PROJEKT PROJECT		VYDAVATEĽ PUBLISHER		STUPEŇ STAGE	
2024_004		GAR		VTK		RPD	
						ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER	
						00116	
						REVÍZIA REVISION	
						00	

NAPATOVA SUSTAVA : 1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

- a., OCHRANNE OPATRENIE : SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA, čl.411
- : požiadavky na základnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom), čl.411.2
 - základna izolacia živých častí, Príloha A, čl.A.1
 - zabrány alebo kryty, Príloha A, čl.A.2
 - : požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), čl.411.3
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl.411.3.1
 - samoinné odpojenie pri poruche, čl.411.3.2; systém TN, čl.411.4
- b., OCHRANNE OPATRENIE : DOPLŇKOVÁ OCHRANA, čl.415
- : prúdové chrániče (RCD), čl.415.1
 - : doplnkové ochranné pospájanie, čl.415.2



POZNAMKY:


NÁSTENNÁ ROZVODNICA 1-RADOVÁ, 1x4MODULY, DYM.DVERE

-

2./KRYTIE IP 40/20

Vypracoval: Filip Uličný	NAZOV VYKRESU: ROZVADZAC RGx		A.C.: -	Z.C.: 2017/210	LIST C.: 2
Kontroloval: Filip Uličný				V.C.: 8004	
Datum : 17.2.2024					

1NPE AC 50Hz,230/TN-S



VYVOD C.
CISLO KABELU
TYP KABELU
ZARIZENI
Pi [kW]

ypracoval:	Filip Uličný	NAZOV VYKRESU: ROZVADZAC RGx		A.C.: -	Z.C.: 2017/210	LIST C.: 3
ontroloval:	Filip Uličný				V.C.: 8004	
datum :	17.2.2024					